

تاريخ الطباعة : 2019-05-14
وقت الطباعة : ص 11:46
رقم الطلب : PAC19005888



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري : شركة قطر للعوازل
رقم السجل التجاري : 23247
رقم قيد المنشأة : 11-4769-00
البريد الإلكتروني :
رقم الرخصة التجارية : 37305
رقم الهاتف :

Fire Rated and Retardant materials

Insulation Materials (Rockwool, Thermal insulators etc)

التصنيف :

إسم المنتج :

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

Qatar Insulation
Company

P.O. Box 7943, Doha - Qatar
Tel: 4499 5077, Fax: 4499 5088

ملاحظات :

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

13/05/2021

تاريخ الإنتهاء :
الإدارة العامة للدفاع المدني

14/05/2019

تاريخ الاعتماد :

/ع

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2019-05-14 : التاريخ
PERMIT PAC19005888 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Insulation Materials (Rockwool, Thermal insulators etc)	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	شركة قطر للعوازل	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	KUWAIT INSULATING MATERIAL MFG CO / KUWAIT	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
Glass Fiber Batts and Blankets with and without Facings on one Surface, Classification Marking: FHC 25/50, Flame Spread=15, Smoke Developed=0	GLASS FIBER BATTS & BLANKETS

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	 - BKNV.R9703 - Underwriters Laboratories (UL)	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :
------------------------------------	--	---

RECOMMENDATIONS	التوصيات
The basic standard used to investigate products in this category is ANSI/UL 723, "Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials."	

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع

